

POVINNOSTI UBYTOVANÝCH OSOB PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

1. Ubytované osoby jsou povinny počínat si v prostorách Domova mládeže (dále jen DM) tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru.
2. Ve všech prostorách DM budou ubytované osoby dodržovat zákazy kouření a používání otevřeného ohně, výstražná upozornění, popř. další bezpečnostní a požární značení, provozní a požární řád objektu, požární poplachové směrnice, vnitřní řád DM. Ubytované osoby se seznámí s požárními poplachovými směrnici, požárním řádem objektu, umístěním ohlašovny požáru (vrátnice), únikovými cestami, s rozmístěním přenosných hasicích přístrojů a vnitřních požárních hydrantů.
3. V prostorách DM není povoleno používání jakýchkoliv soukromých tepelných elektrických a plynových spotřebičů, vyjma fénu, kulmy a žehličky na vlasy. Elektrické spotřebiče instalované v prostorách DM lze používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, v souladu s návodem výrobce. **Neponechávat zapnuté elektrické spotřebiče bez dozoru!** Neukládat v bezprostřední blízkosti elektrických spotřebičů (vařiče v dietní kuchyni, stolních lamp aj. hořlavé materiály), které by se mohly působením sálavého tepla vznítit.
4. Nezasahovat žádným způsobem do elektrické instalace objektu. Jakékoliv závady neprodleně ohlásit vychovateli.
5. Před opuštěním ubytovacích prostor je nutné jejich uvedení do nezávadného stavu z hlediska zásad požární ochrany.
6. V případě vzniku požáru postupovat podle ustanovení požárních poplachových směrnic, instalovaných na chodbách jednotlivých podlaží. Pokusit se požár uhasit, pokud je v počáteční fázi vzniku, kdy je reálná jeho likvidace vlastními silami a dostupnými hasebními prostředky (přenosné hasicí přístroje, vnitřní požární hydranty). Není-li likvidace požáru možná, nahlásit jeho vznik nebo zajistit jeho ohlášení co nejrychleji na „ohlašovnu požáru“, tj. vrátnice DM. V ohlášení vzniku požáru je potřebné sdělit, co hoří – kde hoří – jak se požár šíří atd. Pro ohlášení požáru lze použít tlačítkové hlásiče elektrické požární signalizace (EPS). Požární poplach se vyhláší rozhlásem, sirénou, nebo voláním „Hoří“. Pokusit se podle možnosti odstranit z blízkosti ohniska hoření hořlavé materiály, které by mohly výrazně zvýšit intenzitu hoření.
7. Pro evakuaci použít požární schodiště. **V případě požáru nepoužívat výtahy vyjma požárního evakuačního výtahu!** Při odchodu z prostor podlaží uzavřít požární dveře oddělující prostor chodby od schodiště. **K odvětrání schodiště použít tlačítka zařízení**

pro odvod kouře a tepla na jednotlivých podlažích! Po východu z objektu se shromažďovat na volném travnatém prostranství před kotelnou. Neshromažďovat se na parkovišti u objektu DM, neboť toto by bylo využíváno jako nástupní plocha pro hasičské jednotky. Při evakuaci vzít svoje osobní věci, peníze, doklady. Evakuované osobní věci uložit na určeném shromaždišti, ale současně zajistit jejich trvalou ostrahu. Podle potřeby zajistit první pomoc zraněným osobám. Provést kontrolu počtu evakuovaných osob. V případě, že by někdo zůstal v prostorách hořícího objektu, je nutné o tom ihned informovat velitele zásahu Hasičského záchranného sboru.

8. K hašení požáru lze použít přenosné hasicí přístroje, instalované na jednotlivých podlažích objektu v obou předsíňkách požárních schodišť. Na každém hasicím přístroji je typový štítek s uvedením způsobu použití a s určením vhodnosti použití hasiva na jednotlivé druhy požárů. **Vodní hasicí přístroje nelze použít k hašení elektrických zařízení pod napětím.** K hašení elektrických zařízení jsou vhodné práškové a sněhové hasicí přístroje. Dále jsou v předsíňkách požárních schodišť instalovány vnitřní požární hydranty 25 D. V hydrantové skříni je hydrantový ventil DN 20 – hadice o průměru 25 mm a proudnice. K hašení je nutné rozvinout hadici, na jeden konec instalovat proudnici a otevřít ventil hydrantu otočením ovládacího kolečka doleva. **Před započetím hašení zajistit vypnutí elektrického proudu! Zajistí údržbář, nebo vrátní.**
9. Hlavní vypínač elektrického proudu je umístěný v suterénu, v rozvodně.

V Brně dne 30. 6. 2021

Zpracoval: Jiří Kocman
osoba s odb. zp
osv. MV č.Š – 115/99